


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:	
Дата	Учетный номер
24.02.2022	№ 18220061000201692412
https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11764537	
	
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры: не требует согласования	



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323, тел. 60-66-57, факс 60-66-57 (код-3412),
E-mail: oktgp@18.mchs.gov.ru**

**Предписание об устранении нарушений
обязательных требований пожарной безопасности № 02/10/1-9**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 28»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Уд-
муртской Республике – заместителя главного государственного инспектора
г. Ижевска по пожарному надзору Королева Алексея Витальевича № 02/10 от
«24» февраля 2022 года

в период с «02» марта 2022 г. по «10» марта 2022 г.

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы
г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике –
государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

прапорщиком внутренней службы Кулеминым Павлом Сергеевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - директор МБОУ «СОШ № 28» Варламова Елена Владимировна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Вентиляционные каналы жилых помещений транзитом проложены через общеобменные каналы школы. Прокладка воздуховода в отдельной шахте с ограждающими конструкциями не обеспечена.	п. 4.120 СНИП 2.04.05-86; п. 5.6.2 СП 4.13130.2013; п.п.6.18, 6.19 СП 7.13130.2013	01.03.2023	
2.	Отделка (покрытие) стен, пола (тамбур 1-го этажа, ведущий в малый спортивный зал) на путях эвакуации выполнена материалами, не имеющими сведений (сертификатов) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (масляная краска).	ч. 4 ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.03.2023	
3.	Вентиляционные каналы общеобменной вентиляции, проложенные транзитом из склада столовой, через другие помещения не соответствуют требуемому пределу огнестойкости EI 30, противопожарные клапаны в местах прохода через противопожарные преграды не установлены.	ст. 138 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 6.10 (в), п. 6.11, п. 6.17, табл. В1 СП 7.13130.2013; п.7.11.1 (в) СНИП 41-01-2003	01.03.2023	
4.	В здании школы не обеспечена исправность эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения.	п.п. 23, 37 Правил противопожарного режима в РФ; п. 7.74 СНИП 23-05-95; п. 7.6.5 таблица 7.28 СП 52.13330.2016; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	01.03.2023	
5	План эвакуации людей при пожаре размещенный в столовой, не соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009, в фотолюминесцент-	ч. 1, 2 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ;	01.03.2023	


	ном исполнении не выполнен.	п. 5 Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.5 ГОСТ Р 12.2.143-2009		
6	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на кровле здания, с составлением соответствующего протокола испытаний (не реже 1 раза в 5 лет).	п. 17 (б) Правил противопожарного режима в РФ	01.03.2023	
7	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей 2-го этажа основного здания не соответствуют нормам.	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.2 СП 3.13130.2009	01.03.2023	
8	Пути эвакуации в коридоре и тамбуре загромождены (в помещениях согласно технического паспорта №№ 1, 2, 5 установлены шкафы, электроплиты).	п. 27 Правил противопожарного режима в РФ	01.03.2023	
9	Подъемно-опускные двери из помещения столовой в обеденный зал 1-го этажа здания установлены без возможности блокировки в открытом состоянии.	п. 27 (а) Правил противопожарного режима в РФ	01.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

С предписанием ознакомлен (а), копию получил (а):

Директор МБОУ «СОШ №28» Варламова Е.В
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору Кулемин П.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

01.03.2022
(дата)




(подпись)